

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ25.В.03250
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388894
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Т.Б.М.-Логистик". Адрес: 1410006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1. ОГРН: 1075029009692. Телефон +7(495)974-21-90, факс +7(495)995-39-43. E-mail: tbm@tbm.ru
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Hesse GmbH & Co. KG". Адрес: Warendorfer Str. 21, 59075, Hamm, Germany. Телефон +49(0)2381 963-00, факс +49(0)2381 963-849. E-mail: info@hesse-lignal.de
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие на основе полиуретановых лаков для отделки внутренних деревянных поверхностей серии DE 4503* (толщина покрытия от 0,06 мм до 0,12 мм). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
23 1134

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ 2: группа горючести по ГОСТ 30244 - Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т2.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3208 20 900 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3483-С/ТР от 11.08.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010г.;

Акт о результатах анализа состояния производства № 2628-АП от 17.03.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 03.10.2013 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.08.2015 по 10.08.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов