



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

А.Ф. Павлова А.Ф. Павлова

«14» октября 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№80901-ТЕХП/25 от 14.10.2025

1	Объект	Смеси резиновые и изделия из них: Уплотнители на основе этиленпропилендиенового синтетического каучука EPDM (СКЭПТ) для оконных, дверных, балконных, фасадных и иных систем, а также различных видов деформационных швов, выпускаемые по ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия». Товарный знак «cks»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ДЖОШКУН КАУЧУК» (ООО «ДЖОШКУН КАУЧУК»). ИНН: 5034048835, ОГРН: 1155034000131. Адрес: 142605, Российская Федерация, Московская область, город Орехово-Зуево, поселок Пригородный, дом 43. Телефон: +7(496)423-43-42, электронная почта: info@cks.com.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ДЖОШКУН КАУЧУК» (ООО «ДЖОШКУН КАУЧУК»). ИНН: 5034048835, ОГРН: 1155034000131. Адрес: 142605, Российская Федерация, Московская область, город Орехово-Зуево, поселок Пригородный, дом 43. Телефон: +7(496)423-43-42, электронная почта: info@cks.com.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 80901 от 25 июня 2025г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	26 июня 2025г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	07 июля 2025г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	10 июля 2025г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (ред. от 22.01.2025), раздел 6, главы II «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» из «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (МУ 2.1.2.1829-04, ГОСТ 12.1.045-84, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.3170-14)
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результаты испытания
Органолептические показатели				
Запах	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Физические факторы				
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	ГОСТ 12.1.045-84	Не более 15,0	4,0
Санитарно-химические миграционные показатели веществ в воздушную среду				
Ацетальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	0,01	<0,006
Изопропанол	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	0,20	<0,054
Метанол	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	0,50	<0,32
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	0,01	<0,002

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Смеси резиновые и изделия из них: Уплотнители на основе этиленпропилендиенового синтетического каучука EPDM (СКЭПТ) для оконных, дверных, балконных, фасадных и иных систем, а также различных видов деформационных швов, **выпускаемые** по ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков.

Технические условия», товарный знак «CKS», Обществом с ограниченной ответственностью «ДЖОШКУН КАУЧУК» (ООО «ДЖОШКУН КАУЧУК»). ИНН: 5034048835, ОГРН: 1155034000131. Адрес: 142605, Российская Федерация, Московская область, город Орехово-Зуево, поселок Пригородный, дом 43. Телефон: +7(496)423-43-42, электронная почта: info@cks.com.ru, **соответствуют:** требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (ред. от 22.01.2025), раздел 6, главы II «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» из «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

Исполнитель



К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.