

DMT GmbH & Co. KG
DMT-Prüflaboratorium für BrandschutzИспытательный центр пожарной
безопасностиTremoniastraße 13
44137 Dortmund DeutschlandAußenstelle
Hermann-Kemper-Straße 12a 49762
LathenDeutschland
Telefon +49 5933 92448-0Telefax +49 5933 92448-25
dmt-firetest@dm-tgroup.com

www.dmt-group.com

Отчет об испытании

DMT-DO-50-345

№ документа	DMT-DO-50-345
Сотрудник	Woitschik
Номер заказа	20664931
Заказчик	OTLAV S.p.a Via Angelo Padovan 2 31025 Santa Lucia di Piave Италия
Содержание заказа	Испытание двух одностворчатых дверей с деревянным каркасом толщиной примерно 105 мм в деревянной блочной коробке в сочетании со скрытыми петлями "OTLAV IN 310 190" от OTLAV S.p.a, установленными в стандартную несущую конструкцию с низкой плотностью материала толщиной 150 мм, для огнестойкости
Метод испытания	DIN EN 1634-1: 2014-03 в сочетании с DIN EN 1363-1: 2012-10
Сторона, подверженная огню	Дверь 1: сторона открывания/сторона петель Дверь 2: сторона запираения/сторона, противоположная петлям

Результаты теста	Целостность E	Теплоизоляция EI1	Теплоизоляция EI2	Радиация EW	
Дверь 1	101 мин	101 мин	101 мин	101 мин	
Дверь 2	101 мин	101 мин	101 мин	101 мин	
Дата заказа	Получение тестового образца	Дата теста		Дата отчета	Срок действия
23.09.2016	30.09.2016	05.10.2016		18.10.2016	unbegrenzt



Уполномоченный орган:
NB 2509



Этот протокол испытаний состоит из 19 страниц и 39 приложений.