

DMT GmbH & Co. KG
DMT-Test Laboratory for Fire Protection

Test Body for Fire Protection

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund Deutschland

Branch
Hermann-Kemper-Straße 12a
49762 Lathen Deutschland

Telefon +49 5933 92448-0 Telefax +49 5933 92448-25

dmt-firetest@dm-tgroup.com www.dmt-group.com

Отчет об испытании

DMT-DO-50-478

№ документа	DMT-DO-50-478
Сотрудник	Woitschik
№заказа	8115598944
Клиент	OTLAV S.p.a Via Angelo Padovan 2 31025 Santa Lucia di Piave Италия
Содержание заказа	Испытание одностворчатой деревянной композитной двери в деревянной блочной раме толщиной 53 мм в сочетании со скрытыми петлями «OTLAV IN 303 120» производителя OTLAV S.p.a, встроенной в стандартную несущую конструкцию с жесткостью низкой плотности, с толщиной 100 мм, для огнестойкости
Метод испытания	EN 1634-1:2014 в сочетании с EN 1363-1:2012 Другие стандарты согласно разделу 3.1
Сторона, подверженная огню	сторона открывания / сторона петли

Результаты теста	Целостность E	Теплоизоляция EI1	Теплоизоляция EI2	Радиация EW
	45 мин	45 мин	45 мин	45 мин
Дата заказа	Получение тестового образца	Дата теста	Дата отчета	Срок действия
07.11.2017	30.11.2017	06.12.2017	08.03.2018	Без ограничений



Уполномоченный
орган:
NB 2509



Этот протокол испытаний состоит из 17 страниц и 35 приложений..