

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РТ.ПБ25.В.00918

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Т.Б.М.-Логистик"

наименование и

141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15, стр. 1. ОГРН: 1075029009692.
Телефон: +74959742190. Факс: +74959953943
E-mail: tbm@tbm.ru

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Probos – Plasticos, S.A."

наименование и

Lugar da Gandara - Mindelo, 4486 – 851 Mindelo, Португалия. Телефон: +351229287000

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные: кромка из акрилонитрилбутадиенстирола толщиной от 0,45 мм до 3,0 мм, т.м. "PROADEС". Контракт № 01/12 от 02.04.2012 г.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

По спецификации изготовителя

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 22 4510

Код ТН ВЭД России: 3920 30 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), применительно к продукции, не применяемой для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявление АО "Т.Б.М.-Логистик" № 784 от 31.03.2016 г.;

Протокол испытаний № 645-Д/ТР от 30.03.2016 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ5: группа горючести по ГОСТ 30244 - Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - Д3, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т4.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 31.03.2016 ПО 30.03.2019

М.П. Заявитель

К.М. Шемонаев

подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована
ОС "Т.Б.М. СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности»

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725,
info@tpb-sert.ru ОГРН: 1085038002906

декларацию о соответствии

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 Федеральной службой по аккредитации
"Росаккредитация"

М.П. ТР

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа регистрирующего
декларацию о соответствии

Э.М. Зуев

подпись

инициалы, фамилия